



# CERTIFICAAT

**B - 9077 - FD - K 1011** - versie c

*Wij certificeren dat de warmtedetector*

**Apollo Fire Detectors Ltd SA5100-400**

*en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,*

*beantwoordt aan de volgende voorschriften:*

Reglement van het BOSEC-merk:  
Administratieve en juridische clausules;  
Certificatieregels Producten;  
EN 54-5:2017/A1:2018;  
EN 54-17:2005;

*op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:*

BFS/REDI/566, ADD1, ADD2 & 2531-CPR-CSP10979.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

*De firma*

**Apollo Fire Detectors Ltd.  
36 Brookside Road  
Havant  
Hampshire PO9 1JR  
Verenigd Koninkrijk**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de  
door het BOSEC-merkcomité en ANPI  
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**  
**Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2022**

**31 augustus 2034**

  
Marc Janssens  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve  
[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT-PROD-010 CERTIFICATION DRAW UP 9 ATTEST 001 CERTIFICATE BOSEC FD-P-E-F-N-ANNEX 02



## Bijlage 1 bij het certificaat B - 9077 - FD - K 1011 - versie c

Warmtedetector met kortsluitisolator

Apollo Fire Detectors Ltd SA5100-400 (class A1R, A2R, A2S, BR, BS, CR, CS) geproduceerd te Havant, GB

Varianten: Limotec SA5100-400LIM (class A1R, A2R, A2S, BR, BS, CR, CS)

Voetstuk

Apollo Fire Detectors Ltd SA5000-200

geproduceerd te Havant, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar  
deel uit van het certificaat BOSEC en is  
geldig tot**

**31 augustus 2034**

ondertekend namens **ANPI**  
Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2022

  
Marc Van der Auweraert  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT-PRO-0017 CERTIFICATION DRAU/UP 5 ATTEST 001 CERTIFICATE BOSEC/CPA E.F.N. ANNEX 10