



# CERTIFICAAT

**B - 9077 - FD - K 321** - versie i

*Wij certificeren dat de warmtedetector*

**Apollo Fire Detectors Ltd 55000-132**

*en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,*

*beantwoordt aan de volgende voorschriften:*

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-5:2017/A1:2018;

EN 54-18:2005;

*op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:*

BFS/REDI/116, ADD1, ADD4, ADD8 & 2531-CPR-CSP10893, 2531-CPR-CSP11116, 2531-CPR-CSP11118, 2531-CPR-CSP11119, 2531-CPR-CSP11120.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

*De firma*

**Apollo Fire Detectors Ltd.**

**36 Brookside Road**

**Havant**

**Hampshire PO9 1JR**

**Verenigd Koninkrijk**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de  
door het BOSEC-merkcomité en ANPI  
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**  
**Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2022**

**31 augustus 2034**

  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT-PROD-INT-CERTIFICATION-DRAW-UP-2-ATTEST-001-CERTIFICATE-BOSEC-FD-P-E-F-N-ANNEX-V2



## Bijlage 1 bij het certificaat B - 9077 - FD - K 321 - versie i

### Warmtedetector

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-132 (class CR)  
Varianten: Limotec 55000-132LIM (class CR)

geproduceerd te Havant, GB

### Voetstuk

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-200

geproduceerd te Havant, GB

### Voetstuk met uitgang

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-245  
Varianten: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-246  
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-247  
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-248

geproduceerd te Havant, GB

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar  
deel uit van het certificaat BOSEC en is  
geldig tot

**31 augustus 2034**

ondertekend namens ANPI  
Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2022

  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve  
[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT-PROD-017 CERTIFICATION DRAW/UP-F-ATTEST-001 CERTIFICATE BOSEC-FD-P-E-F-N-ANNEX V2