



CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 540 - versionf

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEURS MULTISENSEURS AVEC ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT:

APOLLO ORB-OH-13001-APO, ESMI EDC-30 CONVENTIA

Variants: APOLLO ORB-OH-13003-APO

Base: ORB-MB-00001-APO, ORB-DB-00003-APO, ORB-MB-00002-APO, ORB-RB-10004-APO

Fabriqué à Havant, United Kingdom

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**:

Clauses administratives et juridiques & Règles de certification Produits ;

EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006

EN 54-18:2005

CEA 4021:2003

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat(s) de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/147-2005.03.29, Add.1-2012.09.29, Add.2-2013.03.27 & 2531-CPR-CSP11156, 2531-CPR-CSP10967, 2531-CPR-CSP11164

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Apollo Fire Detectors Ltd

36 Brookside Road

Havant

Hampshire PO9 1JR

Royaume-Uni

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus. Une notice d'emploi doit être fournie avec chaque détecteur.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

31 août 2022

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 05 février 2020

Secrétaire Général
F. DUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.

CHIFFRE D'IDENTIFICATION DE LA MARQUE ATTESTANT UNE CERTIFICATION ISO/IEC 17065