



CERTIFICAAT

B - 9072 - FD - 1101 - versie a

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel

Limotec MD2400L

samengesteld zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-13:2017/A1:2019;

NTN 179-L:2021;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

LAB/BFS/DE/S/030-ADD9 & 1134-CPR-269, 0333-CPR-075444, 0786-CPD-20435, 2531-CPR-CPS11014, 2531-CPR-CSP11039, 2531-CPR-CSP11176, 2831-CPR-F0607, 2831-CPR-F1540, 2831-CPR-F2103, B - 9077 - FD - K 029, B - 9077 - FD - K 030, B - 9077 - FD - K 1019, B - 9077 - FD - K 1026, B - 9077 - FD - K 1033, B - 9077 - FD - K 446, B - 9077 - FD - K 601, B - 9077 - FD - K 602, B - 9077 - FD - K 603, B - 9237 - FD - K 918, B - 9258 - FD - K 958.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Limotec NV

Bosstraat 21

8570 Vichte

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 november 2025

23 november 2037


Marie Mander
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9072 - FD - 1101 - versie a

Brandmeldcentrale met energievoorziening
Limotec MD2400L (3 loop)

geproduceerd te Vichte, BE

Energietoevoeronderdeel
Meanwell LPC-60-1750 (power supply)
Limotec T095060 (supply monitor)

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-855
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-100
Varianten: Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-102
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-103
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-104
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-300
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-302
Apollo Fire Detectors Ltd SA6700-100

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Ingangs-/Uitgangsinrichting
Pepperl + Fuchs 29600-098

geproduceerd te Havant, GB

Optische rookdetector met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd FL5100-600

geproduceerd te Havant, GB

Optische rookdetector
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-620
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-640

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Warmtedetector
Limotec 55000-401LIM (categorie CS)
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-440 (categorie A2S)
Limotec 55000-420LIM (categorie A2S)

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Multisensor detector
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-885
Limotec 55000-885LIM

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 november 2025

23 november 2037


Marie Mander
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





Lijnvormige, optische detector met lichtstraal
Xtralis OSID

geproduceerd te Victoria, AU
& Simpang Ampat, MY

Voetstuk met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-518
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-284LIM

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-215
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210
Apollo Fire Detectors Ltd FL5000-200

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Handbrandmelder met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd SA5900-908 (type A binnen)

geproduceerd te Havant, GB

Handbrandmelder
Apollo Fire Detectors Ltd 55100-940

geproduceerd te Redditch, GB

Handbrandmelder (niet CPR gedekt: kleur)
Apollo Fire Detectors Ltd SA5900-904

geproduceerd te Havant, GB

Geluidsalarmeerinrichting met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-300

geproduceerd te Havant, GB

Geluidsalarmeerinrichting
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-001 (type B)
Fulleon ROLP SV (type A/B)

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Cwmbran, GB

Visuele alarmgever
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-741
Fulleon ROLP LX Wall Base (type B)

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Cwmbran, GB

(*) Deurhouders
Kendrion GT050R006-200
Kendrion GTR048000A07
Varianten: Kendrion GTR048000A03
Kendrion GTR048000A10/150mm
Kendrion GTR048000A10/300mm

geproduceerd te Inzigkofen, DE

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 november 2025

23 november 2037


Marie Monier
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be






(*) Type 2 componenten volgens de EN54-13.

Gecertificeerd voor eenvoudig en hiërarchisch netwerk

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 november 2025

23 november 2037


Marie Mader
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Bijlage 2 bij het certificaat B - 9072 - FD - 1101 - versie a

Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.11	Vertragingen naar uitgangen
8.3	Storingssignaal van punten
9.5	Buitendienststelling van adresseerbare punten
10	Testconditie

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 november 2025

23 november 2037


Marie-Madeleine
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.