



CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 510 - versione

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEURS THERMIQUE:

APOLLO ORB-HT-11001-APO, APOLLO ORB-HT-11002-APO, APOLLO ORB-HT-11003-APO,
APOLLO ORB-HT-11004-APO, APOLLO ORB-HT-11005-APO, APOLLO ORB-HT-11006-APO,
APOLLO ORB-HT-11166-APO

Variants: APOLLO ORB-HT-11013-APO, APOLLO ORB-HT-11014-APO, APOLLO ORB-HT-11015-APO,
APOLLO ORB-HT-11016-APO, APOLLO ORB-HT-11017-APO, APOLLO ORB-HT-11018-APO
Base: ORB-RB-10004-APO, ORB-DB-00003-APO, ORB-MB-00001-APO, ORB-MB-00002-APO

Fabriquée à Havant, United Kingdom

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**:

Clauses administratives et juridiques & Règles de certification Produits ;

EN 54-5:2000/A1:2002

EN 54-18:2005

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat(s) de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/148 - 2004.07.19, add. 1 - 2012.08.01 & 2531-CPR-CSP10954, 2531-CPR-CSP10959,
2531-CPR-CSP10960, 2531-CPR-CSP10961, 2531-CPR-CSP10962, 2531-CPR-CSP10963, 2531-CPR-CSP10966, 2531-CPR-CSP11164

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Apollo Fire Detectors Ltd

36 Brookside Road

Havant

Hampshire PO9 1JR

Royaume-Uni

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus. Une notice d'emploi doit être fournie avec chaque détecteur.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

31 août 2022

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 10 février 2020

Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.

CERT-PROD-012 CERTIFICATION DRAW UP / ATTEST 001 CERTIFICATE BOSEC FD P L F N V6