

Prestatieverklaring

According to Construction Products Regulation EU N° 305/2011

N°: DOP-MD300-2013

1. Unieke identificatie code van het producttype:

MD300: Conventionele brandmeldcentrale 16 lussen

2. Type-, partij – of serienummer, dan wel een ander identificatie middel voor bouwproduct, zoals voor geschreven in artikel 11, §4:

MD300

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct , overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Componenten voor brandmeldinstallatie systemen geïnstalleerd in gebouwen

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 §5:

LIMOTEC - Bosstraat 21 - 8570 Vichte - België

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat in het artikel 12 §2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor beoordeling en verificatie van prestatie bestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

ANPI asbl / Accreditatie N° 1134

Heeft de type proeven uitgevoerd en de initiële inspectie van de productie-installatie en de controle van de productie in de fabriek met permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek volgens systeem 1

En legde de volgende verklaring af:

1134-CPD-113

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing, zie punt 7

9. Aangegeven prestatie:

Alle vereisten, waaronder alle essentiële functies en de bijhorende prestaties voor de beoogde gebruiken zoals vermeld in punt 3 hierboven werden bepaald zoals in de hEN en in de hieronder vermeld tabel.

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Algemene vereisten	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 4
Algemene eisen voor de indicatie	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 5
Rustconditie	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1:2006 Art 6
Brandalarmconditie	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.9.1, 7.11
Foutconditie	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1 2006 Art 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
Buitendienstconditie	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
In testconditie	NA	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 10
Ontwerpeisen	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 12 & 13
Markering	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 14
Algemene eisen voor de stroomvoorziening	Geslaagd	EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 4
De functies van de stroomvoorziening	Geslaagd	EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 5
Materialen, ontwerp en fabricatie van de stroomvoorziening	Geslaagd	EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 6.1, 6.2, 6.3
Documentatie van de stroomvoorziening	Geslaagd	EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 7
Markering van de stroomvoorziening	Geslaagd	EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 8
Testen van de stroomvoorziening	Geslaagd	EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9
Test van de bestandheid tegen temperaturen 'Koud' operationeel	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 15.4 EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9.5
Test van de bestandheid tegen temperaturen 'Vochtige warmte' operationeel	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 15.5 EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9.6
Test van de bestandheid tegen temperaturen 'Vochtige warmte' uithoudingsvermogen	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 15.14 EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9.14
Test van de schokbestendigheid	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 15.6 EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9.7
Weerstandspreef operationele trillingen	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 15.7 EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9.8
Weerstandspreef uithoudingsvermogen trillingen	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 15.15 EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9.15
Test van de bestandheid tegen elektrische en elektromagnetische interferentie	Geslaagd	EN 54-2: 1997/A1: 2006 Art 15.8 & 15.13 EN 54-4: 1997/A1:2002/A2:2006 Art 9.9

10. De prestaties van het product omschreven in de punten 1 en 2 zijn conform de aangegeven prestaties vermeld in punt 9.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Danny SNAUWAERT

Vichte, 1 juli 2013

Zaakvoerder

