



CERTIFICAAT

B - 9072 - FD - 954 - versie t

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel

Limotec MD2400

met de samenstelling en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-13:2017/A1:2019;

NTN 179-L:2021;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/DE/S/030-ADD8, ADD9, ADD10 & 0051-CPR-2528, 0051-CPR-2529, 0051-CPR-2530, 0051-CPR-2531, 0051-CPR-2534, 0051-CPR-2538, 0333-CPR-075444, 0786-CPD-20435, 1134-CPR-077, 1134-CPR-087, 2531-CPR-CPS11014, 2531-CPR-CSP11032, 2531-CPR-CSP11036, 2531-CPR-CSP11039, 2531-CPR-CSP11047, 2531-CPR-CSP11176, 2831-CPR-F0607, 2831-CPR-F1540, 2831-CPR-F2103, B - 9077 - FD - K 029, B - 9077 - FD - K 030, B - 9077 - FD - K 1019, B - 9077 - FD - K 1026, B - 9077 - FD - K 1033, B - 9077 - FD - K 446, B - 9077 - FD - K 601, B - 9077 - FD - K 602, B - 9077 - FD - K 603, B - 9237 - FD - K 918, B - 9258 - FD - K 958.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Limotec NV

Bosstraat 21

8570 Vichte

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 23 juli 2026

31 december 2028


i.o. Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9072 - FD - 954 - versie t

Gecertificeerd voor enkelvoudig en hiërarchisch netwerk

Brandmeldcentrale met energievoorziening
Limotec MD2400 (4-8-14-16 Loops)

geproduceerd te Vichte, BE

Energietoevoeronderdeel
Meanwell RSP-320-36 (power supply)
Varianten: Limotec T095072 (supply monitor)

Behuizing
Limotec 245040XP1 (4 Loops)
Varianten: Limotec 245040XP2 (4 Loops)
Limotec 245040XP2A (4 Loops)
Limotec 245080XP2 (8 Loops)
Limotec 245080XP2A (8 Loops)
Limotec 245140XP4 (14 Loops)
Limotec 245160XP4 (16 Loops)

Ingangs-/Uitgangsinrichting
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-855

geproduceerd te Havant, GB

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-100
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-102
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-103
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-104
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-300
Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-302
Apollo Fire Detectors Ltd SA6700-100

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Ingangs-/Uitgangsinrichting gebruikmakend van radioverbindingen
Apollo Fire Detectors Ltd RW1700-030APO

geproduceerd te Muggia, IT

Galvanische barrière
Pepperl + Fuchs 29600-098

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 december 2028

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 23 juli 2026


i.o. Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





Kortsluitisolator, isolatordeel
Eutronix AE25119/4
Varianten: Eutronix AE28151/2

geproduceerd te Assesse, BE

Component
Limotec T990208

Optische rookmelder
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-620
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-640

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Optische rookmelder met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd FL5100-600

geproduceerd te Havant, GB

Optische rookmelder gebruikmakend van radioverbindingen
Apollo Fire Detectors Ltd RW1000-600APO

geproduceerd te Muggia, IT

Thermische melder
Limotec 55000-420LIM (categorie A2S)
Limotec 55000-401LIM (categorie CS)
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-440 (categorie A2S)

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Thermische melder gebruikmakend van radioverbindingen
Apollo Fire Detectors Ltd RW1000-400APO (categorie A1R, BS)

geproduceerd te Muggia, IT

Multisensor-brandmelder (rook)
Limotec 55000-885LIM

geproduceerd te Havant, GB

Multisensor-brandmelder (rook & warmte) gebruikmakend van radioverbindingen
Apollo Fire Detectors Ltd RW1000-700APO (categorie P)

geproduceerd te Muggia, IT

Lijnvormige, optische rookmelder met lichtstraal
Xtralis OSID

geproduceerd te Victoria, AU & Simpang Ampat, MY

Handbrandmelder
Apollo Fire Detectors Ltd 55100-940

geproduceerd te Redditch, GB

Handbrandmelder met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd SA5900-908

geproduceerd te Havant, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 december 2028

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 23 juli 2026


i.o. Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





Handbrandmelder gebruikmakend van radioverbindingen
Reach RW1900-901APO

geproduceerd te Muggia, IT

(*) Handbrandmelder (niet CPR gedekt: kleur)
Apollo Fire Detectors Ltd SA5900-904

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk

Apollo Fire Detectors Ltd FL5000-200
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-215

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk met kortsluitisolator

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-284
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-518

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Geluidsalarmeerinrichting

Eaton ROLP SV (type A/B)

geproduceerd te Cwmbran, GB

Geluidsalarmeerinrichting met kortsluitisolator

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-001 (type B)

geproduceerd te Havant, GB

Geluidsalarmeerinrichting & voetstuk met kortsluitisolator

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-277
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-290
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-300

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Geluidsalarmeerinrichting gebruikmakend van radioverbindingen

Apollo Fire Detectors Ltd RW1500-120APO (type B)

geproduceerd te Havant, GB

Visuele alarmgever

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-741
Fulleon ROLP LX Wall Base (type B)

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Cwmbran, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 december 2028

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 23 juli 2026


i.o. Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



(*) Deurhouders

Kendrion GTR048000A07

Varianten: Kendrion GT050R006-200

Kendrion GTR048000A03

Kendrion GTR048000A10/150mm

Kendrion GTR048000A10/300mm

geproduceerd te Inzigkofen, DE

(*) Type 2 componenten volgens de EN54-13.

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 december 2028

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 23 juli 2026


i.o. Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Bijlage 2 bij het certificaat B - 9072 - FD - 954 - versie t

Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.11	Vertragingen naar uitgangen
8.3	Storingssignaal van punten
9.5	Buitendienststelling van adresseerbare punten
10	Testconditie

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 december 2028

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 23 juli 2026


i.o. Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.