



CERTIFICAAT

B - 9072 - FD - 954 - versie s

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel

Limotec MD2400

Gecertificeerd voor eenvoudig en hiërarchisch netwerk

samengesteld zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-13:2017/A1:2019;

NTN 179-L:2021;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/DE/S/030, CORR1, ADD1, CORR1ADD1, ADD2, CORR1ADD2, ADD3, ADD4, ADD5, ADD7, ADD8, ADD9 & 0333-CPR-075444, 0786-CPD-20435, 1134-CPR-077, 2531-CPR-CPS11013, 2531-CPR-CPS11014, 2531-CPR-CSP11042, 2531-CPR-CSP11047, 2531-CPR-CSP11176, 2831-CPR-F1540, 2831-CPR-F2103, B - 9077 - FD - K 029, B - 9077 - FD - K 030, B - 9077 - FD - K 1019, B - 9077 - FD - K 1026, B - 9077 - FD - K 1033, B - 9077 - FD - K 446, B - 9077 - FD - K 601, B - 9077 - FD - K 602, B - 9077 - FD - K 603, B - 9223 - FD - K 803, B - 9237 - FD - K 918, B - 9258 - FD - K 958.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Limotec NV

Bosstraat 21

8570 Vichte

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 20 november 2025

21 oktober 2035


Marie Marchis
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9072 - FD - 954 - versie s

Brandmeldcentrale met energievoorziening
Limotec MD2400 (4-8-14-16 Loops)

geproduceerd te Vichte, BE

Energietoevoeronderdeel
Meanwell RSP-320-36 (power supply)
Varianten: Limotec T095072 (supply monitor)

Behuizing

Limotec 245040XP1 (4 Loops)
Varianten: Limotec 245040XP2 (4 Loops)
Limotec 245040XP2A (4 Loops)
Limotec 245080XP2 (8 Loops)
Limotec 245080XP2A (8 Loops)
Limotec 245140XP4 (14 Loops)
Limotec 245160XP4 (16 Loops)

geproduceerd te Vichte, BE

Optische rookdetector

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-620
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-640

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Optische rookdetector met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd FL5100-600

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk

Apollo Fire Detectors Ltd FL5000-200

Warmtedetector

Limotec 55000-420LIM (categorie A2S)
Limotec 55000-401LIM (categorie CS)
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-440 (categorie A2S)

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Multisensor detector

Limotec 55000-885LIM

geproduceerd te Havant, GB

Lijnvormige, optische detector met lichtstraal

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 20 november 2025

21 oktober 2035


Marie Machius
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





Xtralis OSID geproduceerd te Victoria, AU

& Simpang Ampat, MY

Handbrandmelder

Apollo Fire Detectors Ltd 55100-940

geproduceerd te Redditch, GB

Handbrandmelder met kortsluitisolator

Apollo Fire Detectors Ltd SA5900-908

geproduceerd te Havant, GB

Handbrandmelder (niet CPR gedekt: kleur)

Apollo Fire Detectors Ltd SA5900-904

geproduceerd te Havant, GB

Geluidsalarmeerinrichting

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-001 (type B)

Fulleon ROLP SV (type A/B)

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Cwmbran, GB

Geluidsalarmeerinrichting met kortsluitisolator

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-300

geproduceerd te Havant, GB

Visuele alarmgever

Fulleon ROLP LX Wall Base (type B)

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-741

geproduceerd te Cwmbran, GB
geproduceerd te Havant, GB

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-855

Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-100

Varianten: Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-102

Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-103

Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-104

Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-300

Apollo Fire Detectors Ltd SA4700-302

Apollo Fire Detectors Ltd SA6700-100

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Ingangs-/Uitgangsinrichting

Pepperl + Fuchs 29600-098

geproduceerd te Havant, GB

Kortsluitisolator, isolatordeel

Eutronix AE25119/4

Varianten: Eutronix AE28151/2

geproduceerd te Assesse, BE

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 20 november 2025

21 oktober 2035


Marie Marchis
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



003-PROD
ISO/IEC 17065

Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Voetstuk met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-284LIM

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-215

geproduceerd te Havant, GB
geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk met kortsluitisolator
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-518

geproduceerd te Havant, GB

(*) Deurhouders
Kendrion GTR048000A07
Varianten: Kendrion GTR048000A03
Kendrion GTR048000A10/150mm
Kendrion GTR048000A10/300mm
Kendrion GT050R006-200

geproduceerd te Inzigkofen, DE

geproduceerd te Inzigkofen, DE

(*) Type 2 componenten volgens de EN54-13.

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 20 november 2025

21 oktober 2035


Marie Marchis
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Bijlage 2 bij het certificaat B - 9072 - FD - 954 - versie s

Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.11	Vertragingen naar uitgangen
8.3	Storingssignaal van punten
9.5	Buitendienststelling van adresseerbare punten
10	Testconditie

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 20 november 2025

21 oktober 2035


Marie Marchis
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.