



CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 320 - versie i

Wij certificeren dat de warmtedetector

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-127

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:
Administratieve en juridische clausules;
Certificatieregels Producten;
EN 54-5:2017/A1:2018;
EN 54-18:2005;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/116, ADD1, ADD3, ADD7 & 2531-CPR-CSP10887, 2531-CPR-CSP10888, 2531-CPR-CSP11116, 2531-CPR-CSP11118, 2531-CPR-CSP11119, 2531-CPR-CSP11120.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

**Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Verenigd Koninkrijk**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

**ondertekend namens ANPI
Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2022**

31 augustus 2034


Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT PROC 017 CERTIFICATION DRAW UP F ATTEST 001 CERTIFICATE BOSEC-FD-P E F N-ANNEX V2



Bijlage 1 bij het certificaat B - 9077 - FD - K 320 - versie i

Warmtetedetector

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-127 (class BR)
Varianten: Limotec 55000-127LIM (class BR)

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-200

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk met uitgang

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-245
Varianten: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-246
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-247
Apollo Fire Detectors Ltd 45681-248

geproduceerd te Havant, GB

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot

31 augustus 2034

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2022


Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.