



CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 602 - versie f

Wij certificeren dat de warmtedetector

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-440

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:
Administratieve en juridische clausules;
Certificatieregels Producten;
EN 54-5:2017/A1:2018;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/400 ,COR1, ADD1 & 2531-CPR-CSP10920.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

**Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Verenigd Koninkrijk**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 05 januari 2023

31 augustus 2034


Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT PROC 017 CERTIFICATION DRAW UP F ATTEST 001 CERTIFICATE BOSEC-FD-P E F N-ANNEX V2



Bijlage 1 bij het certificaat B - 9077 - FD - K 602 - versie f

Warmtedetector

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-440 (class A2S)

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-215

geproduceerd te Havant, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 augustus 2034

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 05 januari 2023


Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT PROC 017 CERTIFICATION DRAW UP F ATTEST 001 CERTIFICATE BOSEC-FD-P E F N-ANNEX V2