



CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 618 - versie e

Wij certificeren de branddetectiecomponent:

THERMISCHE DETECTOREN :

Orbis IS ORB-HT-51145-APO, Orbis IS ORB-HT-51147-APO, Orbis IS ORB-HT-51149-APO; Orbis IS ORB-HT-51151-APO, Orbis IS ORB-HT-51153-APO, Orbis IS ORB-HT-51155-APO, Orbis IS ORB-HT-51157-APO
Variants: Orbis IS ORB-HT-51146-APO, Orbis IS ORB-HT-51148-APO, Orbis IS ORB-HT-51150-APO; Orbis IS ORB-HT-51152-APO, Orbis IS ORB-HT-51154-APO, Orbis IS ORB-HT-51156-APO, Orbis IS ORB-HT-51158-APO
Base: ORB-BA-50008-APO, ORB-MB-50018-APO

Gefabriceerd te Havant, United Kingdom

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het **BOSEC**-merk:

Administratieve en juridische clausules & Certificatieregels Producten ;
EN 54-5:2000/A1:2002

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/421 - 2013/02/13 & 2531-CPR-CSP11149, 2531-CPR-CSP11150, 2531-CPR-CSP11151, 2531-CPR-CSP11152, 2531-CPR-CSP11153, 2531-CPR-CSP11154, 2531-CPR-CSP11155

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Verenigd Koninkrijk

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken. Een gebruiksaanwijzing moet met elke detector geleverd worden.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

31 augustus 2022

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 04 februari 2020

Secretaris-Generaal

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT-PROD-015 CERTIFICATUL DE APROBARE A TEST-ULUI CERTIFICATI BOSEC-ED P.E.F.N.V.